



LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

TYRIMAI  
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5309 (MA 12955)/2020**

20 20 m. rugpjūčio 18 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. **ST-PS-1-88**

Telefonas **834046526**

El.paštas: **ursvsb@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 8071**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2020-08-13, 8.00 val., +5**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

**Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L**

Mėginių atrinkimo vieta **Kadrėnų tvenkinys (Vidiškių sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

temperatūra, dokumento Nr.: **2020-08-12, 10.10 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5309**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-08-13**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai                                                           | Tyrimų rezultatai | ± U |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| <b>MA 12955</b>          | <b>LST EN ISO 9308-2:2014</b> | Žarninių lazdelių ( <i>Escherichia coli</i> ) KSV/<br>tikimiausias skaičius 100ml | 3,1 (0,7-8,9)     |     |
|                          | <b>MT-SVP 5.4-02:2015 (N)</b> | Žarninių enterokokų skaičius KSV/<br>100ml                                        | 5,0 (2-12)        |     |

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-08-15**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:

1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolais ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

TYRIMAI  
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5310 (MA 12956)/2020**

20 20 m. rugpjūčio 18 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. **ST-PS-1-88**

Telefonas **834046526**

El.paštas: **ursvsb@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 8072**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2020-08-13, 8.00 val., +5**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

**Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L**

Mėginių atrinkimo vieta **Šventosios upė (Ukmergės m.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

temperatūra, dokumento Nr.: **2020-08-12, 10.35 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5310**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-08-13**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai                                                      | Tyrimų rezultatai     | ± U |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| <b>MA 12956</b>          | <b>LST EN ISO 9308-2:2014</b> | <b>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) KSV/ tikimiausias skaičius 100ml</b> | <b>8,6 (4,5-16,9)</b> |     |
|                          | <b>MT-SVP 5.4-02:2015 (N)</b> | <b>Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml</b>                               | <b>5,0 (2-12)</b>     |     |

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-08-15**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:

1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu





LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

TYRIMAI  
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5311 (MA 12957)/2020**

20 20 m. rugpjūčio 18 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. **ST-PS-1-88**

Telefonas **834046526**

El.paštas: **ursvsb@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 8073**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

**2020-08-13, 8.00 val., +5**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

**Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L**

Mėginių atrinkimo vieta **Šventosios upė (ties Verpiais)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: **2020-08-12, 11.00 val., +20 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5311**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-08-13**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai                                           | Tyrimų rezultatai     | ± U      |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| <b>MA 12957</b>          | <b>LST EN ISO 9308-2:2014</b> | <b>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausias skaičius</b> | <b>9,7 (4,5-17,2)</b> |          |
|                          | <b>MT-SVP 5.4-02:2015 (N)</b> | <b>Žarninių enterokokų skaičius</b>                               | <b>13</b>             | <b>8</b> |

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-08-15**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaškinimai:

1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

TYRIMAI  
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5313 (MA 12959)/2020**

20 20 m. rugpjūčio 18 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. **ST-PS-1-88**

Telefonas **834046526**

El.paštas: [ursvsb@gmail.com](mailto:ursvsb@gmail.com)

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 8075**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

**2020-08-13, 8.00 val., +5**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

**Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L**

Mėginių atrinkimo vieta **Verpių ežeras (Verpių sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

temperatūra, dokumento Nr.: **2020-08-12, 11.45 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5313**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-08-13**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai                                                      | Tyrimų rezultatai     | ± U |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| <b>MA 12959</b>          | <b>LST EN ISO 9308-2:2014</b> | <b>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) KSV/ tikimiausias skaičius 100ml</b> | <b>6,3 (2,9-13,7)</b> |     |
|                          | <b>MT-SVP 5.4-02:2015 (N)</b> | <b>Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml</b>                               | <b>3,0 (&lt;1-9)</b>  |     |

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-08-15**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmūtienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaikškinimai:

1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu





LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

TYRIMAI  
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5314 (MA 12960)/2020**

20 20 m. rugpjūčio 18 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. **ST-PS-1-88**

Telefonas **834046526**

El.paštas: **ursvsb@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 8076**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

**2020-08-13, 8.00 val., +5**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

**Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L**

Mėginių atrinkimo vieta **Kurėnų ežeras (Vidiškių sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas,

temperatūra, dokumento Nr.: **2020-08-12, 12.00 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5314**

Mėginius pristatė

**Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas:

**2020-08-13**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai                                                      | Tyrimų rezultatai     | ± U |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| <b>MA 12960</b>          | <b>LST EN ISO 9308-2:2014</b> | <b>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) KSV/ tikimiausias skaičius 100ml</b> | <b>7,5 (3,6-14,9)</b> |     |
|                          | <b>MT-SVP 5.4-02:2015 (N)</b> | <b>Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml</b>                               | <b>6,0 (2-13)</b>     |     |

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-08-15**

Tyrimus atliko:

**mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu:

**Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

|              |                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paiškinimai: | 1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį. |
|              | 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.                                                                                                                  |
|              | 3. N - neakredituotas metodas.                                                                                                                                                       |
|              | 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.                                                                    |
|              | 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu                                                                                                                     |



LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

TYRIMAI  
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5315 (MA 12961)/2020**

20 20 m. rugpjūčio 18 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. **ST-PS-1-88**

Telefonas **834046526**

El.paštas: [ursvsb@gmail.com](mailto:ursvsb@gmail.com)

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 8077**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2020-08-13, 8.00 val., +5**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

**Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L**

Mėginių atrinkimo vieta **Siesikų ežeras (Siesikų sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

temperatūra, dokumento Nr.: **2020-08-12, 12.15 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5315**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-08-13**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai                                             | Tyrimų rezultatai | ± U             |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>MA 12961</b>          | <b>LST EN ISO 9308-2:2014</b> | Žarninių lazdelių ( <i>Escherichia coli</i> ) tikimiausias skaičius | KSV/<br>100ml     | 12,2 (6,8-21,4) |
|                          | <b>MT-SVP 5.4-02:2015 (N)</b> | Žarninių enterokokų skaičius                                        | KSV/<br>100ml     | 3,0 (<1-9)      |

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-08-15**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

|              |                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paaškinimai: | 1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį. |
|              | 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.                                                                                                                   |
|              | 3. N - neakredituotas metodas.                                                                                                                                                        |
|              | 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.                                                                     |
|              | 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu                                                                                                                      |





LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

TYRIMAI  
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5316 (MA 12962)/2020**

20 20 m. rugpjūčio 18 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88

Telefonas 834046526

El.paštas: [ursvrb@gmail.com](mailto:ursvrb@gmail.com)

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 8078

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-08-13, 8.00 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

**Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L**

Mėginių atrinkimo vieta **Žirnaų ežeras (Pabaisko sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas,

temperatūra, dokumento Nr.: **2020-08-12, 12.45 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5316**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-08-13**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai                          | Tyrimų rezultatai       | ± U       |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>MA 12962</b>          | <b>LST EN ISO 9308-2:2014</b> | <b>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) KSV/</b> | <b>46,4 (31,3-65,4)</b> |           |
|                          |                               | <b>tikimiausias skaičius 100ml</b>               |                         |           |
|                          | <b>MT-SVP 5.4-02:2015 (N)</b> | <b>Žarninių enterokokų skaičius KSV/</b>         | <b>28</b>               | <b>13</b> |
|                          |                               | <b>100ml</b>                                     |                         |           |

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-08-15**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

|              |                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paiškinimai: | 1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį. |
|              | 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.                                                                                                                   |
|              | 3. N - neakredituotas metodas.                                                                                                                                                        |
|              | 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.                                                                     |
|              | 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu                                                                                                                      |



LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

TYRIMAI  
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5317 (MA 12963)/2020**

20 20 m. rugpjūčio 18 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. **ST-PS-1-88**

Telefonas **834046526**

El.paštas: [ursvsb@gmail.com](mailto:ursvsb@gmail.com)

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 8079**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2020-08-13, 8.00 val., +5**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

**Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L**

Mėginių atrinkimo vieta **Taujėnų ežeras (Taujėnų sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: **2020-08-12, 13.00 val., +22 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5317**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-08-13**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai                                           | Tyrimų rezultatai | ± U                      |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>MA 12963</b>          | <b>LST EN ISO 9308-2:2014</b> | <b>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausias skaičius</b> | <b>KSV/100ml</b>  | <b>&lt;1,0 (0,0-3,7)</b> |
|                          | <b>MT-SVP 5.4-02:2015 (N)</b> | <b>Žarninių enterokokų skaičius</b>                               | <b>KSV/100ml</b>  | <b>5,0 (2-12)</b>        |

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-08-15**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:

1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu





LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

TYRIMAI  
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5318 (MA 12964)/2020**

20 20 m. rugpjūčio 18 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) ☐ nėra ☒ yra data 20 19 04 16 Nr. **ST-PS-1-88**

Telefonas **834046526**

El.paštas: [ursvsb@gmail.com](mailto:ursvsb@gmail.com)

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 8080**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

**2020-08-13, 8.00 val., +5**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

**Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L**

Mėginių atrinkimo vieta **Lėno ežeras (Taujėnų sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)  
temperatūra, dokumento Nr.: **2020-08-12, 13.15 val., +22 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5318**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**  
(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-08-13**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai                            | Tyrimų rezultatai | ± U                   |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>MA 12964</b>          | <b>LST EN ISO 9308-2:2014</b> | <b>Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>)</b> | <b>KSV/</b>       | <b>6,3 (2,5-12,7)</b> |
|                          |                               | <b>tikimiausias skaičius</b>                       | <b>100ml</b>      |                       |
|                          | <b>MT-SVP 5.4-02:2015 (N)</b> | <b>Žarninių enterokokų skaičius</b>                | <b>KSV/</b>       | <b>3,0 (&lt;1-9)</b>  |
|                          |                               |                                                    | <b>100ml</b>      |                       |

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-08-15**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

- Paaiškinimai:
1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
  2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
  3. N - neakredituotas metodas.
  4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
  5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

TYRIMAI  
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5319 (MA 12965)/2020**

20 20 m. rugpjūčio 18 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88

Telefonas 834046526

El.paštas: [ursvsb@gmail.com](mailto:ursvsb@gmail.com)

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 8081

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-08-13, 8.00 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

**Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L**

Mėginių atrinkimo vieta **Dirvonų ežeras (Pagojės) (Deltuvos sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas,

temperatūra, dokumento Nr.: **2020-08-12, 13.30 val., +22 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5319**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-08-13**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai                                                  | Tyrimų rezultatai | ± U                  |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>MA 12965</b>          | <b>LST EN ISO 9308-2:2014</b> | <b>Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) tikimiausias skaičius</b> | <b>KSV/ 100ml</b> | <b>3,1 (0,7-8,9)</b> |
|                          | <b>MT-SVP 5.4-02:2015 (N)</b> | <b>Žarninių enterokokų skaičius</b>                                      | <b>KSV/ 100ml</b> | <b>18</b>            |

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-08-15**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:

1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu





LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

TYRIMAI  
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5320 (MA 12966)/2020**

20 20 m. rugpjūčio 18 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė** [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. **ST-PS-1-88**

Telefonas **834046526**

El.paštas: [ursvsb@gmail.com](mailto:ursvsb@gmail.com)

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 8082**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2020-08-13, 8.00 val., +5**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

**Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L**

Mėginių atrinkimo vieta **Virkščių tvėnkiny (Lyduoklių sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: **2020-08-12, 14.00 val., +22 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5320**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-08-13**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai                                           | Tyrimų rezultatai | ± U                  |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>MA 12966</b>          | <b>LST EN ISO 9308-2:2014</b> | <b>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausias skaičius</b> | <b>KSV/100ml</b>  | <b>1,0 (0,1-5,5)</b> |
|                          | <b>MT-SVP 5.4-02:2015 (N)</b> | <b>Žarninių enterokokų skaičius</b>                               | <b>KSV/100ml</b>  | <b>3,0 (&lt;1-9)</b> |

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-08-15**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

- Paiškinimai:
1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
  2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
  3. N - neakredituotas metodas.
  4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
  5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

TYRIMAI  
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5321 (MA 12967)/2020**

20 20 m. rugpjūčio 18 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. **ST-PS-1-88**

Telefonas **834046526**

El.paštas: [ursvsb@gmail.com](mailto:ursvsb@gmail.com)

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 8083**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

**2020-08-13, 8.00 val., +5**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

**Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L**

Mėginių atrinkimo vieta **Alaušo ežeras (Žemaitkiemio sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: **2020-08-12, 14.15 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5321**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-08-13**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai                                           | Tyrimų rezultatai | ± U                  |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>MA 12967</b>          | <b>LST EN ISO 9308-2:2014</b> | <b>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausias skaičius</b> | <b>KSV/100ml</b>  | <b>2,0 (0,3-7,1)</b> |
|                          | <b>MT-SVP 5.4-02:2015 (N)</b> | <b>Žarninių enterokokų skaičius</b>                               | <b>KSV/100ml</b>  | <b>6,0 (2-13)</b>    |

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-08-15**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

- Paaškinimai:
1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
  2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
  3. N - neakredituotas metodas.
  4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
  5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu





LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

TYRIMAI  
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5322 (MA 12968)/2020**

20 20 m. rugpjūčio 18 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88

Telefonas 834046526

El.paštas: [ursvsb@gmail.com](mailto:ursvsb@gmail.com)

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 8084

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-08-13, 8.00 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

**Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L**

Mėginių atrinkimo vieta **Obelių ežeras (Pivonijos sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)  
temperatūra, dokumento Nr.: **2020-08-12, 14.40 val., +22 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5322**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-08-13**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai                                                  | Tyrimų rezultatai | ± U                      |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>MA 12968</b>          | <b>LST EN ISO 9308-2:2014</b> | <b>Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) tikimiausias skaičius</b> | <b>KSV/100ml</b>  | <b>&lt;1,0 (0,0-3,7)</b> |
|                          | <b>MT-SVP 5.4-02:2015 (N)</b> | <b>Žarninių enterokokų skaičius</b>                                      | <b>KSV/100ml</b>  | <b>&lt;3</b>             |

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-08-15**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:

1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklojimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

TYRIMAI  
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5323 (MA 12969)/2020**

20 20 m. rugpjūčio 18 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88

Telefonas 834046526

El.paštas: [ursvsh@gmail.com](mailto:ursvsh@gmail.com)

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 8085

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-08-13, 8.00 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

**Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L**

Mėginių atrinkimo vieta **Ilgajo ežeras (Siesikų sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)  
temperatūra, dokumento Nr.: **2020-08-12, 15.20 val., +22 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5323**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-08-13**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai                                                      | Tyrimų rezultatai    | ± U       |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| <b>MA 12969</b>          | <b>LST EN ISO 9308-2:2014</b> | <b>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) KSV/ tikimiausias skaičius 100ml</b> | <b>2,0 (0,3-7,1)</b> |           |
|                          | <b>MT-SVP 5.4-02:2015 (N)</b> | <b>Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml</b>                               | <b>29</b>            | <b>13</b> |

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-08-15**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

- Paiškinimai:
1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
  2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
  3. N - neakredituotas metodas.
  4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
  5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu





LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

TYRIMAI  
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 5325 (MA 12971)/2020**

20 20 m. rugpjūčio 18 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) ☐ nėra ☒ yra data 20 19 04 16 Nr. **ST-PS-1-88**

Telefonas **834046526**

El.paštas: [ursvsb@gmail.com](mailto:ursvsb@gmail.com)

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 8087**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

**2020-08-13, 8.00 val., +5**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

**Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L**

Mėginių atrinkimo vieta **Šešuolių ežeras (Šešuolių sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.:

**2020-08-12, 15.45 val., +22 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5325**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-08-13**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai                                             | Tyrimų rezultatai               | ± U |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|
| <b>MA 12971</b>          | <b>LST EN ISO 9308-2:2014</b> | Žarninių lazdelių ( <i>Escherichia coli</i> ) tikimiausias skaičius | KSV/<br>100ml<br>6,3 (2,5-12,7) |     |
|                          | <b>MT-SVP 5.4-02:2015 (N)</b> | Žarninių enterokokų skaičius                                        | KSV/<br>100ml<br>19             | 10  |

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-08-15**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

- Paaiškinimai:
1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
  2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
  3. N - neakredituotas metodas.
  4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
  5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

TYRIMAI  
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 5326 (MA 12972)/2020**

20 20 m. rugpjūčio 18 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. **ST-PS-1-88**

Telefonas **834046526**

El.paštas: [ursvsb@gmail.com](mailto:ursvsb@gmail.com)

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 8088**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

**2020-08-13, 8.00 val., +5**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

**Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L**

Mėginių atrinkimo vieta **Mateikiškių tvenkinys (Šešuolių sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas,  
temperatūra, dokumento Nr.:

**2020-08-12, 16.10 val., +22 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5326**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-08-13**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai                                                      | Tyrimų rezultatai      | ± U      |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| <b>MA 12972</b>          | <b>LST EN ISO 9308-2:2014</b> | <b>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) KSV/ tikimiausias skaičius 100ml</b> | <b>16,0 (9,2-26,4)</b> |          |
|                          | <b>MT-SVP 5.4-02:2015 (N)</b> | <b>Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml</b>                               | <b>11</b>              | <b>7</b> |

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-08-15**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

- Paaiškinimai:
1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
  2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
  3. N - neakredituotas metodas.
  4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
  5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu





LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

TYRIMAI  
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5327 (MA 12973)/2020**

20 20 m. rugpjūčio 18 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. **ST-PS-1-88**

Telefonas **834046526**

El.paštas: [ursvsb@gmail.com](mailto:ursvsb@gmail.com)

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 8089**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

**2020-08-13, 8.00 val., +5**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

**Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L**

Mėginių atrinkimo vieta **Makių ežeras (Želvos sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas,  
temperatūra, dokumento Nr.:

**2020-08-12, 16.40 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5327**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-08-13**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai                                                  | Tyrimų rezultatai | ± U                   |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>MA 12973</b>          | <b>LST EN ISO 9308-2:2014</b> | <b>Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) tikimiausias skaičius</b> | <b>KSV/100ml</b>  | <b>7,5 (3,6-14,9)</b> |
|                          | <b>MT-SVP 5.4-02:2015 (N)</b> | <b>Žarninių enterokokų skaičius</b>                                      | <b>KSV/100ml</b>  | <b>3,0 (&lt;1-9)</b>  |

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-08-15**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paiškinimai: | 1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.<br>2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.<br>3. N - neakredituotas metodas.<br>4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.<br>5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

TYRIMAI  
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5328 (MA 12974)/2020**

20 20 m. rugpjūčio 18 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. **ST-PS-1-88**

Telefonas **834046526**

El.paštas: **ursvsb@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 8090**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

**2020-08-13, 8.00 val., +5**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

**Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L**

Mėginių atrinkimo vieta **Žemaitkiemio ežeras (Žemaitkiemio sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: **2020-08-12, 16.55 val., +22 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5328**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-08-13**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai                                           | Tyrimų rezultatai                | ± U |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| <b>MA 12974</b>          | <b>LST EN ISO 9308-2:2014</b> | <b>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausias skaičius</b> | <b>KSV/ 100ml 5,2 (2,3-11,9)</b> |     |
|                          | <b>MT-SVP 5.4-02:2015 (N)</b> | <b>Žarninių enterokokų skaičius</b>                               | <b>KSV/ 100ml 5,0 (2-12)</b>     |     |

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-08-15**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaškinimai:

1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu





LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

TYRIMAI  
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvsp.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvsp.lt)

Puslapis 1 - 1

**MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5312 (MA 12958)/2020**

20 20 m. rugpjūčio 18 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [ ] nėra [X] yra data 20 19 04 - 16 Nr. **ST-PS-1-88**

Telefonas **834046526**

El.paštas: [ursvsb@gmail.com](mailto:ursvsb@gmail.com)

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 8074**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

**2020-08-13, 8.00 val., +5**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

**Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L**

Mėginių atrinkimo vieta **Šventosios upė (ties Šventupe)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)  
temperatūra, dokumento Nr.: **2020-08-12, 11.30 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5312**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**  
(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-08-13**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

| Mėginio registravimo Nr. | Tyrimas atliktas pagal metodą | Ieškomi mikroorganizmai                                                      | Tyrimų rezultatai       | ± U |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| <b>MA 12958</b>          | <b>LST EN ISO 9308-2:2014</b> | <b>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) KSV/ tikimiausias skaičius 100ml</b> | <b>18,7 (10,8-30,0)</b> |     |
|                          | <b>MT-SVP 5.4-02:2015 (N)</b> | <b>Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml</b>                               | <b>9,0 (4-17)</b>       |     |

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-08-15**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paiškinimai: | 1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.<br>2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.<br>3. N - neakredituotas metodas.<br>4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.<br>5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|