NVSPL

BANDYMAI
ISO/IEC 17025

LIETUVOS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS
Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. *MA 16939/2023*

20 *23* m. *birželio* *12* d.

Užsakovas, adresas: ***Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, LT-20127 Ukmergė*** **[A/E]**

Sutartis *(pažymėkite X)* [ ] nėra [**X**] yra data 20 *23* *05* *16* Nr. ***ST-PS-1-123***

Telefonas ***834046526*** El.paštas: ***ursvsb@gmail.com***

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: ***V 6882***

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) ***2023-06-08, 14.40 val., +5***

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5L

Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo ***Kadrėnų tvenkinys (Vidiškių sen.), HN 92:2018 (N)***

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: ***NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: ***2023-06-08, 6.00 val.***

Mėginius pristatė ***Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė***

įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: ***2023-06-08***

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas ***Maudyklos vanduo***

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai		Tyrimų rezultatai	± U
MA 16939	*MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) (N)*	*Žarninių enterokokų skaičius*	*KSV/ 100ml*	*12*	*7,0*
	LST EN ISO 9308-2:2014	*Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausiasis skaičius*	*KSV/100 ml*	*3,1*	

Papildomi duomenys, pastabos: ***Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta***
MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas

Tyrimų atlikimo data: ***2023-06-10***

Tyrimus atliko: ***mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius***

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: ***Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė***

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

NVSPL

BANDYMAI
ISO/IEC 17025

LIETUVOS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS
Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. *MA 16946/2023*

20 *23* m. *birželio* *12* d.

Užsakovas, adresas: ***Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, LT-20127 Ukmergė*** **[A/E]**

Sutartis *(pažymėkite X)* [ ] nėra [**X**] yra data 20 *23* *05* *16* Nr. ***ST-PS-1-123***

Telefonas ***834046526*** El.paštas: ***ursvsb@gmail.com***

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: ***V 6888***

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) ***2023-06-08, 14.40 val., +5***

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5L

Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo ***Kurėnų ež. (Vidiškių sen.), HN 92:2018 (N)***

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: ***NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: ***2023-06-08, 7.40 val.***

Mėginius pristatė ***Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: ***2023-06-08***

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas ***Maudyklos vanduo***

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai		Tyrimų rezultatai	± U
MA 16946	*MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) (N)*	*Žarninių enterokokų skaičius*	*KSV/ 100ml*	*76*	*18*
	LST EN ISO 9308-2:2014	*Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausiasis skaičius*	*KSV/100 ml*	*2,0*	

Papildomi duomenys, pastabos: ***Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta***
MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas

Tyrimų atlikimo data: ***2023-06-10***

Tyrimus atliko: ***mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius***

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: ***Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė***

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

NVSPL

LIETUVOS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS

BANDYMAI ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS
Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. *MA 16945/2023*

20 *23* m. *birželio* *12* d.

Užsakovas, adresas: ***Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, LT-20127 Ukmergė*** **[A/E]**

Sutartis *(pažymėkite X)* [ ] nėra [**X**] yra data 20 *23* *05* *16* Nr. ***ST-PS-1-123***

Telefonas ***834046526*** El.paštas: ***ursvsb@gmail.com***

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: ***V 6887***

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) ***2023-06-08, 14.40 val., +5***

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5L

Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo ***Verpių ež. (Verpių sen.), HN 92:2018 (N)***

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: ***NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: ***2023-06-08, 7.20 val.***

Mėginius pristatė ***Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: ***2023-06-08***

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas ***Maudyklos vanduo***

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai		Tyrimų rezultatai	± U
MA 16945	*MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) (N)*	*Žarninių enterokokų skaičius*	*KSV/ 100ml*	$1,2 \times 10^2$	$0,7 \times 10^2$
	LST EN ISO 9308-2:2014	*Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausiasis skaičius*	*KSV/100 ml*	$3,5 \times 10^1$	

Papildomi duomenys, pastabos: ***Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta***
MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas

Tyrimų atlikimo data: ***2023-06-10***

Tyrimus atliko: ***mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius***

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: ***Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė***

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

NVSPL

LIETUVOS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS

BANDYMAI ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS
Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. *MA 16944/2023*

20 *23* m. *birželio* *12* d.

Užsakovas, adresas: ***Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, LT-20127 Ukmergė*** [A/E]

Sutartis *(pažymėkite X)* [ ] nėra [**X**] yra data 20 *23* – *05* – *16* Nr. *ST-PS-1-123*

Telefonas *834046526* El.paštas: *ursvsb@gmail.com*

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: *V 6886*

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) ***2023-06-08, 14.40 val., +5***

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5L

Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo ***Šventosios upė (Ties Šventupe), HN 92:2018 (N)***

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: ***NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: ***2023-06-08, 7.00 val.***

Mėginius pristatė ***Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: ***2023-06-08***

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas ***Maudyklos vanduo***

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai		Tyrimų rezultatai	± U
MA 16944	*MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) (N)*	*Žarninių enterokokų skaičius*	*KSV/ 100ml*	$1,2 \times 10^2$	$0,7 \times 10^2$
	LST EN ISO 9308-2:2014	*Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausiasis skaičius*	*KSV/100 ml*	$4,1 \times 10^2$	

Papildomi duomenys, pastabos: ***Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta***
MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas

Tyrimų atlikimo data: ***2023-06-10***

Tyrimus atliko: ***mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius***

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: ***Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė***

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

NVSPL

LIETUVOS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS

BANDYMAI ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS
Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. *MA 16943/2023*

20 *23* m. *birželio* *12* d.

Užsakovas, adresas: ***Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, LT-20127 Ukmergė*** [A/E]

Sutartis *(pažymėkite X)* [ ] nėra [**X**] yra data 20 *23* *05* *16* Nr. *ST-PS-1-123*

Telefonas *834046526* El.paštas: *ursvsb@gmail.com*

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: *V 6885*

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) ***2023-06-08, 14.40 val., +5***

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5L

Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo ***Šventosios upė (Ties Vepriais), HN 92:2018 (N)***

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: ***NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: ***2023-06-08, 6.40 val.***

Mėginius pristatė ***Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: ***2023-06-08***

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas ***Maudyklos vanduo***

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai		Tyrimų rezultatai	± U
MA 16943	*MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) (N)*	*Žarninių enterokokų skaičius*	*KSV/ 100ml*	*$1,3 \times 10^2$*	*$0,7 \times 10^2$*
	LST EN ISO 9308-2:2014	*Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausiasis skaičius*	*KSV/100 ml*	*$2,9 \times 10^2$*	

Papildomi duomenys, pastabos: ***Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta***
MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas

Tyrimų atlikimo data: ***2023-06-10***

Tyrimus atliko: ***mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius***

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: ***Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė***

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

NVSPL

LIETUVOS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS

BANDYMAI ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS
Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. *MA 16942/2023*

20 *23* m. *birželio* *12* d.

Užsakovas, adresas: ***Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, LT-20127 Ukmergė*** **[A/E]**

Sutartis *(pažymėkite X)* [ ] nėra [**X**] yra data 20 *23* *05* *16* Nr. ***ST-PS-1-123***

Telefonas ***834046526*** El.paštas: ***ursvsb@gmail.com***

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: ***V 6884***

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) ***2023-06-08, 14.40 val., +5***

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5L

Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo ***Šventosios upė (Ukmergės m.), HN 92:2018 (N)***

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: ***NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: ***2023-06-08, 6.20 val.***

Mėginius pristatė ***Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė***

įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: ***2023-06-08***

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas ***Maudyklos vanduo***

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai		Tyrimų rezultatai	± U
MA 16942	*MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) (N)*	*Žarninių enterokokų skaičius*	*KSV/ 100ml*	*20*	*9,0*
	LST EN ISO 9308-2:2014	*Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausiasis skaičius*	*KSV/100 ml*	*5,2*	

Papildomi duomenys, pastabos: ***Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta***
MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas

Tyrimų atlikimo data: ***2023-06-10***

Tyrimus atliko: ***mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius***

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: ***Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė***

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

NVSPL

LIETUVOS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS

BANDYMAI ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS
Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. *MA 16961/2023*

20 *23* m. *birželio* *12* d.

Užsakovas, adresas: ***Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, LT-20127 Ukmergė*** **[A/E]**

Sutartis *(pažymėkite X)* [ ] nėra [**X**] yra data 20 *23* *05* *16* Nr. ***ST-PS-1-123***

Telefonas ***834046526*** El.paštas: ***ursvsb@gmail.com***

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: ***V 6905***

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) ***2023-06-08, 14.40 val., +5***

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5L

Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo ***Žemaitkiemio ež. (Žemaitkiemio sen.), HN 92:2018 (N)***

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: ***NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: ***2023-06-08, 12.00 val.***

Mėginius pristatė ***Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė***

įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: ***2023-06-08***

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas ***Maudyklos vanduo***

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai		Tyrimų rezultatai	± U
MA 16961	*MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) (N)*	*Žarninių enterokokų skaičius*	*KSV/ 100ml*	*10*	*6,0*
	LST EN ISO 9308-2:2014	*Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausiasis skaičius*	*KSV/100 ml*	*2,1 × 10 1*	

Papildomi duomenys, pastabos: ***Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta***
MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas

Tyrimų atlikimo data: ***2023-06-10***

Tyrimus atliko: ***mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius***

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: ***Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė***

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

NVSPL

BANDYMAI
ISO/IEC 17025

LIETUVOS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS
Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. *MA 16960/2023*

20 *23* m. *birželio* *12* d.

Užsakovas, adresas: ***Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, LT-20127 Ukmergė*** **[A/E]**

Sutartis *(pažymėkite X)* [ ] nėra [**X**] yra data 20 *23* *05* *16* Nr. ***ST-PS-1-123***

Telefonas ***834046526*** El.paštas: ***ursvsb@gmail.com***

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: ***V 6904***

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) ***2023-06-08, 14.40 val., +5***

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5L

Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo ***Makių ež. (Želvos sen.), HN 92:2018 (N)***

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: ***NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: ***2023-06-08, 11.40 val.***

Mėginius pristatė ***Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė***

įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: ***2023-06-08***

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas ***Maudyklos vanduo***

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai		Tyrimų rezultatai	± U
MA 16960	*MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) (N)*	*Žarninių enterokokų skaičius*	*KSV/ 100ml*	*7,0*	*5,0*
	LST EN ISO 9308-2:2014	*Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausiasis skaičius*	*KSV/100 ml*	*<1,0*	

Papildomi duomenys, pastabos: ***MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas.***
Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.

Tyrimų atlikimo data: ***2023-06-10***

Tyrimus atliko: ***mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius***

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: ***Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė***

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

NVSPL

LIETUVOS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS

BANDYMAI ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS
Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. *MA 16959/2023*

20 *23* m. *birželio* *12* d.

Užsakovas, adresas: *Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, LT-20127 Ukmergė* [A/E]

Sutartis *(pažymėkite X)* [ ] nėra [X] yra data 20 *23* – *05* – *16* Nr. *ST-PS-1-123*

Telefonas *834046526* El.paštas: *ursvsb@gmail.com*

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: *V 6903*

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) *2023-06-08, 14.40 val., +5*

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5L

Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo *Mateikiškių tv. (Šešuolių sen.), HN 92:2018 (N)*

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: *NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė*

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: *2023-06-08, 11.20 val.*

Mėginius pristatė *Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė*

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: *2023-06-08*

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas *Maudyklos vanduo*

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai		Tyrimų rezultatai	± U
MA 16959	*MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) (N)*	*Žarninių enterokokų skaičius*	*KSV/ 100ml*	*14*	*8,0*
	LST EN ISO 9308-2:2014	*Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausiasis skaičius*	*KSV/100 ml*	*3,0*	

Papildomi duomenys, pastabos: ***Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.***
MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas

Tyrimų atlikimo data: *2023-06-10*

Tyrimus atliko: *mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius*

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: *Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė*

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

NVSPL

LIETUVOS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS

BANDYMAI ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS
Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. *MA 16949/2023*

20 *23* m. *birželio* *12* d.

Užsakovas, adresas: ***Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, LT-20127 Ukmergė*** [A/E]

Sutartis *(pažymėkite X)* [ ] nėra [X] yra data 20 *23* – *05* – *16* Nr. *ST-PS-1-123*

Telefonas *834046526* El.paštas: *ursvsb@gmail.com* Paėmimo akto-užsakymo Nr.: *V 6890*

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) ***2023-06-08, 14.40 val., +5***

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5L

Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo ***Siesikų ež. (Siesikų sen.), HN 92:2018 (N)***

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: ***NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: ***2023-06-08, 8.00 val.***

Mėginius pristatė ***Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: ***2023-06-08***

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas ***Maudyklos vanduo***

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 16949	*MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) (N)*	*Žarninių enterokokų skaičius* *KSV/ 100ml*	*Neaptikta*	
	LST EN ISO 9308-2:2014	*Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausiasis skaičius* *KSV/100 ml*	*1,0*	

Papildomi duomenys, pastabos: ***Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta. MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas***

Tyrimų atlikimo data: ***2023-06-10***

Tyrimus atliko: ***mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius***

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: ***Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė***

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

NVSPL

LIETUVOS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS

BANDYMAI ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS
Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. *MA 16950/2023*

20 *23* m. *birželio* *12* d.

Užsakovas, adresas: ***Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, LT-20127 Ukmergė*** [A/E]

Sutartis *(pažymėkite X)* [ ] nėra [X] yra data 20 *23* – *05* – *16* Nr. *ST-PS-1-123*

Telefonas *834046526* El.paštas: *ursvsb@gmail.com* Paėmimo akto-užsakymo Nr.: *V 6891*

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) ***2023-06-08, 14.40 val., +5***

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5L

Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo ***Žirnajų ež. (Pabaisko sen.), HN 92:2018 (N)***

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: ***NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: ***2023-06-08, 8.20 val.***

Mėginius pristatė ***Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: ***2023-06-08***

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas ***Maudyklos vanduo***

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 16950	*MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) (N)*	*Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml*	*26*	*10*
	LST EN ISO 9308-2:2014	*Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausiasis skaičius KSV/100 ml*	*5,2*	

Papildomi duomenys, pastabos: ***Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta. MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas***

Tyrimų atlikimo data: ***2023-06-10***

Tyrimus atliko: ***mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius***

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: ***Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė***

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

NVSPL

LIETUVOS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS

BANDYMAI ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS
Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. *MA 16951/2023*

20 *23* m. *birželio* *12* d.

Užsakovas, adresas: ***Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, LT-20127 Ukmergė*** [A/E]

Sutartis *(pažymėkite X)* [ ] nėra [X] yra data 20 *23* – *05* – *16* Nr. *ST-PS-1-123*

Telefonas *834046526* El.paštas: *ursvsb@gmail.com* Paėmimo akto-užsakymo Nr.: *V 6892*

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) ***2023-06-08, 14.40 val., +5***

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5L

Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo ***Taujėnų ež. (Taujėnų sen.), HN 92:2018 (N)***

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: ***NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: ***2023-06-08, 8.40 val.***

Mėginius pristatė ***Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: ***2023-06-08***

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas ***Maudyklos vanduo***

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 16951	*MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) (N)*	*Žarninių enterokokų skaičius* *KSV/ 100ml*	*3,0*	*3,0*
	LST EN ISO 9308-2:2014	*Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausiasis skaičius* *KSV/100 ml*	*2,0*	

Papildomi duomenys, pastabos: ***Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta. MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas***

Tyrimų atlikimo data: ***2023-06-10***

Tyrimus atliko: ***mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius***

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: ***Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė***

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

NVSPL

LIETUVOS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS

BANDYMAI ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS
Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. *MA 16952/2023*

20 *23* m. *birželio* *12* d.

Užsakovas, adresas: *Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, LT-20127 Ukmergė* [A/E]

Sutartis *(pažymėkite X)* [ ] nėra [X] yra data 20 *23* – *05* – *16* Nr. *ST-PS-1-123*

Telefonas *834046526* El.paštas: *ursvsb@gmail.com* Paėmimo akto-užsakymo Nr.: *V 6893*

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) *2023-06-08, 14.40 val., +5*

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5L

Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo *Lėno ež. (Taujėnų sen.), HN 92:2018 (N)*

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: *NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė*

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: *2023-06-08, 9.00 val.*

Mėginius pristatė *Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė*

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: *2023-06-08*

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas *Maudyklos vanduo*

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 16952	*MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) (N)*	*Žarninių enterokokų skaičius* *KSV/ 100ml*	*12*	*7,0*
	LST EN ISO 9308-2:2014	*Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausiasis skaičius* *KSV/100 ml*	*3,1*	

Papildomi duomenys, pastabos: ***Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta. MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas***

Tyrimų atlikimo data: *2023-06-10*

Tyrimus atliko: *mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius*

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: *Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė*

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

NVSPL

BANDYMAI
ISO/IEC 17025

LIETUVOS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS
Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. *MA 16953/2023*

20 *23* m. *birželio* *12* d.

Užsakovas, adresas: ***Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, LT-20127 Ukmergė*** **[A/E]**

Sutartis *(pažymėkite X)* [ ] nėra [X] yra data 20 *23* – *05* – *16* Nr. *ST-PS-1-123*

Telefonas *834046526* El.paštas: *ursvsb@gmail.com* Paėmimo akto-užsakymo Nr.: *V 6894*

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) ***2023-06-08, 14.40 val., +5***

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5L

Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo ***Dirvonų ež. (Pagojės) (Deltuvos sen.), HN 92:2018 (N)***

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: ***NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: ***2023-06-08, 9.20 val.***

Mėginius pristatė ***Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: ***2023-06-08***

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas ***Maudyklos vanduo***

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 16953	*MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) (N)*	*Žarninių enterokokų skaičius* *KSV/ 100ml*	*Neaptikta*	
	LST EN ISO 9308-2:2014	*Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausiasis skaičius* *KSV/100 ml*	*<1,0*	

Papildomi duomenys, pastabos: ***Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta. MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas***

Tyrimų atlikimo data: ***2023-06-10***

Tyrimus atliko: ***mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius***

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: ***Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė***

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

NVSPL

LIETUVOS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS

BANDYMAI ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS
Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. *MA 16954/2023*

20 *23* m. *birželio* *12* d.

Užsakovas, adresas: ***Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, LT-20127 Ukmergė*** [A/E]

Sutartis *(pažymėkite X)* [ ] nėra [X] yra data 20 *23* – *05* – *16* Nr. *ST-PS-1-123*

Telefonas *834046526* El.paštas: *ursvsb@gmail.com* Paėmimo akto-užsakymo Nr.: *V 6895*

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) ***2023-06-08, 14.40 val., +5***

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5L

Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo ***Virkščių tvenkinys (Lyduokių sen.), HN 92:2018 (N)***

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: ***NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: ***2023-06-08, 9.40 val.***

Mėginius pristatė ***Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: ***2023-06-08***

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas ***Maudyklos vanduo***

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 16954	*MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) (N)*	*Žarninių enterokokų skaičius* *KSV/ 100ml*	*Neaptikta*	
	LST EN ISO 9308-2:2014	*Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausiasis skaičius* *KSV/100 ml*	*3,1*	

Papildomi duomenys, pastabos: ***Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta. MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas***

Tyrimų atlikimo data: ***2023-06-10***

Tyrimus atliko: ***mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius***

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: ***Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė***

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

NVSPL

LIETUVOS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS

BANDYMAI ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS
Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. *MA 16955/2023*

20 *23* m. *birželio* *12* d.

Užsakovas, adresas: ***Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, LT-20127 Ukmergė*** [A/E]

Sutartis *(pažymėkite X)* [ ] nėra [X] yra data 20 *23* – *05* – *16* Nr. *ST-PS-1-123*

Telefonas *834046526* El.paštas: *ursvsb@gmail.com* Paėmimo akto-užsakymo Nr.: *V 6896*

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) ***2023-06-08, 14.40 val., +5***

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5L

Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo ***Alaušo ež. (Žematkiemio sen.), HN 92:2018 (N)***

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: ***NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: ***2023-06-08, 10.00 val.***

Mėginius pristatė ***Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: ***2023-06-08***

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas ***Maudyklos vanduo***

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 16955	*MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) (N)*	*Žarninių enterokokų skaičius* *KSV/ 100ml*	*19*	*9,0*
	LST EN ISO 9308-2:2014	*Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausiasis skaičius* *KSV/100 ml*	*$2,6 \times 10^1$*	

Papildomi duomenys, pastabos: ***Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta. MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas***

Tyrimų atlikimo data: ***2023-06-10***

Tyrimus atliko: ***mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius***

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: ***Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė***

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

NVSPL

LIETUVOS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS

BANDYMAI ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS
Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. *MA 16956/2023*

20 *23* m. *birželio* *12* d.

Užsakovas, adresas: ***Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, LT-20127 Ukmergė*** [A/E]

Sutartis *(pažymėkite X)* [ ] nėra [X] yra data 20 *23* – *05* – *16* Nr. *ST-PS-1-123*

Telefonas *834046526* El.paštas: *ursvsb@gmail.com* Paėmimo akto-užsakymo Nr.: *V 6897*

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) ***2023-06-08, 14.40 val., +5***

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5L

Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo ***Obelių ež. (Pivonijos sen.), HN 92:2018 (N)***

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: ***NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: ***2023-06-08, 10.20 val.***

Mėginius pristatė ***Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: ***2023-06-08***

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas ***Maudyklos vanduo***

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 16956	*MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) (N)*	*Žarninių enterokokų skaičius* *KSV/ 100ml*	*14*	*8,0*
	LST EN ISO 9308-2:2014	*Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausiasis skaičius* *KSV/100 ml*	*4,1*	

Papildomi duomenys, pastabos: ***Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta. MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas***

Tyrimų atlikimo data: ***2023-06-10***

Tyrimus atliko: ***mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius***

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: ***Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė***

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

NVSPL

LIETUVOS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS

BANDYMAI ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS
Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. *MA 16957/2023*

20 *23* m. *birželio* *12* d.

Užsakovas, adresas: ***Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, LT-20127 Ukmergė*** [A/E]

Sutartis *(pažymėkite X)* [ ] nėra [X] yra data 20 *23* – *05* – *16* Nr. *ST-PS-1-123*

Telefonas *834046526* El.paštas: *ursvsb@gmail.com* Paėmimo akto-užsakymo Nr.: *V 6898*

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) ***2023-06-08, 14.40 val., +5***

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5L

Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo ***Ilgajo ež. (Siesikų sen.), HN 92:2018 (N)***

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: ***NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: ***2023-06-08, 10.40 val.***

Mėginius pristatė ***Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: ***2023-06-08***

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas ***Maudyklos vanduo***

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 16957	*MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) (N)*	*Žarninių enterokokų skaičius* *KSV/ 100ml*	*Neaptikta*	
	LST EN ISO 9308-2:2014	*Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausiasis skaičius* *KSV/100 ml*	*<1,0*	

Papildomi duomenys, pastabos: ***Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta. MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas***

Tyrimų atlikimo data: ***2023-06-10***

Tyrimus atliko: ***mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius***

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: ***Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė***

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

NVSPL

LIETUVOS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS

BANDYMAI ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS
Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. *MA 16958/2023*

20 *23* m. *birželio* *12* d.

Užsakovas, adresas: ***Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, LT-20127 Ukmergė*** [A/E]

Sutartis *(pažymėkite X)* [ ] nėra [X] yra data 20 *23* – *05* – *16* Nr. *ST-PS-1-123*

Telefonas *834046526* El.paštas: *ursvsb@gmail.com* Paėmimo akto-užsakymo Nr.: *V 6900*

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) ***2023-06-08, 14.40 val., +5***

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5L

Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo ***Šešuolių ež. (Šešuolių sen.), HN 92:2018 (N)***

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: ***NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: ***2023-06-08, 11.00 val.***

Mėginius pristatė ***Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: ***2023-06-08***

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas ***Maudyklos vanduo***

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai		Tyrimų rezultatai	± U
MA 16958	*MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) (N)*	*Žarninių enterokokų skaičius*	*KSV/ 100ml*	*8,0*	*6,0*
	LST EN ISO 9308-2:2014	*Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausiasis skaičius*	*KSV/100 ml*	*<1,0*	

Papildomi duomenys, pastabos: ***Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.***
MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas

Tyrimų atlikimo data: ***2023-06-10***

Tyrimus atliko: ***mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius***

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: ***Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė***

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

NVSPL

LIETUVOS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS

BANDYMAI ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS
Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. *MA 16960/2023*

20 *23* m. *birželio* *12* d.

Užsakovas, adresas: ***Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, LT-20127 Ukmergė*** **[A/E]**

Sutartis *(pažymėkite X)* [ ] nėra [X] yra data 20 *23* – *05* – *16* Nr. *ST-PS-1-123*

Telefonas *834046526* El.paštas: *ursvsb@gmail.com*

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: *V 6904*

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) ***2023-06-08, 14.40 val., +5***

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5L

Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo ***Makių ež. (Želvos sen.), HN 92:2018 (N)***

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: ***NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: ***2023-06-08, 11.40 val.***

Mėginius pristatė ***Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė***

įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: ***2023-06-08***

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas ***Maudyklos vanduo***

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai		Tyrimų rezultatai	± U
MA 16960	*MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) (N)*	*Žarninių enterokokų skaičius*	*KSV/ 100ml*	*7,0*	*5,0*
	LST EN ISO 9308-2:2014	*Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausiasis skaičius*	*KSV/100 ml*	*<1,0*	

Papildomi duomenys, pastabos: ***MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas.***
Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.

Tyrimų atlikimo data: ***2023-06-10***

Tyrimus atliko: ***mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius***

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: ***Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė***

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

NVSPL

BANDYMAI ISO/IEC 17025

LIETUVOS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS
Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. *MA 16960/2023*

20 *23* m. *birželio* *12* d.

Užsakovas, adresas: ***Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, LT-20127 Ukmergė*** **[A/E]**

Sutartis *(pažymėkite X)* [ ] nėra [X] yra data 20 *23* – *05* – *16* Nr. *ST-PS-1-123*

Telefonas *834046526* El.paštas: *ursvsb@gmail.com*

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: *V 6904*

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) ***2023-06-08, 14.40 val., +5***

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5L

Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo ***Makių ež. (Želvos sen.), HN 92:2018 (N)***

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: ***NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: ***2023-06-08, 11.40 val.***

Mėginius pristatė ***Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė***

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: ***2023-06-08***

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas ***Maudyklos vanduo***

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai		Tyrimų rezultatai	± U
MA 16960	*MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) (N)*	*Žarninių enterokokų skaičius*	*KSV/ 100ml*	*7,0*	*5,0*
	LST EN ISO 9308-2:2014	*Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausiasis skaičius*	*KSV/100 ml*	*<1,0*	

Papildomi duomenys, pastabos: ***MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas.***
Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.

Tyrimų atlikimo data: ***2023-06-10***

Tyrimus atliko: ***mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius***

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: ***Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė***

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.